

K^{•••}NEKT

Isepaisuv OKT

Lahendus maa-alustele võrkudele

| Tuleviku
lahendused |

OKT: ISEPAISUV SÜSTEEM TORUSTIKELE

TOOTE KIRJELDUS

OKT on soovitatav olemasolevate kaablitega elektritorude sulgemiseks käsitsi. Seadet on lihtne ja kiire paigaldada – see täitub iseenesest mõne sekundi jooksul. Toruava sulgemiseks ei ole vaja ei soojust ega muid lisakomponente. Toode takistab niiskuse, gaaside ja vedelike kogunemist torustikku.

Tihenduspaun on valmistatud alumiiniumfooliumist, polüetüleenist ja polüestrist ning sellel on tihendav sulgemisalus.

Pauna täitmiseks kasutatakse CO₂-gaasikapslit, mis aktiveeritakse väljastpoolt.

LADUSTAMINE

Soovitatav on hoida OKT-i kuivas ja suletud ruumis, eemal erinevatest keemilistest ainetest. OKT tihenduselementi tuleks kasutada vee- ja gaasikindlate torude (näiteks plastist, metallist jne) sisenemispunktis, et tagada toru täielik tihendus. Õige paigaldamise ja eemaldamise tagamiseks on oluline järgida paigaldusjuhiseid.

TOOTE OMADUSED

Sisemine rõhk: 300 ± 30 kPa.

Kasutatakse torude tihendamiseks ja sulgemiseks, mille sisemine maksimaalne rõhk ei ületa all 50 kPa-d (vastab 5 meetri veesamba rõhule juurdepääsukaevus).

Klamber ja määrdeaine on täiendavad tarvikud, mis on vajalikud OKT paigaldamiseks.

PAIGALDUSTARVIKUD

OKT paigaldamiseks on vaja täiendavaid tarvikuid: klambrit ja määrdeainet.

LABORATOORSED UURINGUD

TEMPERATUURI TEST

20 tsüklit, igaüks kestusega 12 tundi, 50 kPa rõhul, temperatuur vaheldub vahemikus -15°C kuni +30°C.



VIBRATSIOONITEST

10 päeva, 10 Hz sagedusega tsüklid, 6 mm amplituud ja 50 kPa rõhk.



MEHAANILISED TESTID

Pingetest D/2 x 10 N (5 h)
Keerdumiskatse N (5 min igas suunas)
Painutuskatse vahemikus 35–45 kraadi (5 min igas suunas).



KEEMILINE

VASTUPIDAVUSE TEST

Kloorhape (pH 2),
naatriumhüdroksiid (pH 12),
naatriumsulfaat,
naatriumkloriid ja diislikütus.



LEKKETEST

Veega leotamine 48 tunni jooksul, 50 kPa rõhu all torus pärast eelnevaid teste.
Gaasitihendus.



TERMILINE PINGE

Üle 200 tunni, 90°C temperatuuri juures, 200°C tipptemperatuuridega.





Paigaldusvideo leiate meie kodulehelt ja YouTube'ist.

OKT VALIKUTABEL VASTAVALT TORU JA KAABLI SUURUSELE

Ø (mm) Duct. Int.	OKT25*	OKT32*	OKT40*	OKT50*	OKT63	OKT75	OKT90
20	0 a 12						
25	5 a 15	0 a 15					
30		5 a 20	0 a 17				
35			5 a 22				
40			5 a 25	0 a 20			
45				5 a 25			
50				7 a 30	5 a 27		
55					5 a 33		
60					7 a 40		
65					10 a 45	7 a 40	
70						7 a 47	
75						10 a 55	7 a 50
80						10 a 60	10 a 55
85							10 a 60
90							12 a 65
95							12 a 70
CLIP SELECTION	OKTCR-S	OKTCR-M	OKTCR-L				

Ø (mm) Duct. Int.	OKT110	OKT160	OKT200
90	10 a 60		
95	10 a 67		
100	12 a 75		
105	12 a 80		
110	15 a 85	10 a 75	
115	15 a 90	10 a 80	
120	17 a 95	12 a 85	
125		12 a 90	
130		12 a 95	
135		15 a 100	
140		15 a 105	
145		15 a 110	
150		17 a 115	15 a 105
155		17 a 120	15 a 110
160		17 a 125	15 a 115
165		20 a 130	17 a 120
170			17 a 125
175			17 a 130
180			20 a 135
185			20 a 140
190			20 a 145
195			22 a 150
200			22 a 155
205			22 a 160
CLIP SELECTION	OKTCR-L	OKTCR-XL	



Konekt Teleco S.L.

📍 Calle Acequia de Quart, 42 46200 PAIPORTA
(VALENCIA - ESPAÑA)

✉️ info@konekt.es

☎️ T. +34 96 060 00 27 – Fax: +34 96 125 50 71