

VASTAVUSDEKLARATSIOON nr. 050225

Tootja: Ankox GmbH
Blumenstraße 42/1, 71106 Magstadt

Volitatud esindaja: Astrotel OÜ
Vana-Narva mnt. 30, Maardu, 74114, Eesti

Toode: Injektsioonivoolik

Sertifikaat: 1202/013/19

Tootekirjeldus:

Injektsioonivoolik on sertifitseeritud, üheosaline injektsioonivoolik. Valmistatud spetsiaalse koostisega plastist, millel on suurepärased kasutusomadused. Pärast betoneerimist toimib kanalina, mille kaudu pumbatakse injektsioonimaterjal vuuki.

Kasutusvaldkond:

Injektsioonivooliku abil saab pärast valatud betooni kõvenemist tsementmördiga täita betoontarindisse jäänud tühemikud. Vahustatud PUR-vaigu, PUR-injektsioonivaigu või polümeer-geelsegu injekteerimise teel saab tõhusalt paigaldada hüdrolatsiooni mistahes konstruktsioonivuukidesse.

Toote nõuetele vastavus:

Riiklik testitunnistus (National Test Certificate)

Alusmaterjali ülevaatus	Tulemus
Siseläbimõõt	6,2 mm
Välisläbimõõt	12,5 mm
Mass	111g/m

Tihenduskatse:

Maksimaalne veesurve (bar)	Kokkupuuteaeg (tund)	Testi tulemus
0,25	24	tihe
0,5	24	tihe
0,75	24	tihe
1	24	tihe
2	24	tihe
3	24	tihe
4	24	tihe
5	336 (14p)	tihe

Allkirjastanud tootja nimel ja poolt:

Margus Siilo (Tehniline juht)



Tallinn, 05 veebruar 2025